

令和6年度 富士宮市清掃センター維持管理状況に関する情報

1 焼却処理した一般廃棄物の数量

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	トン	—	1522.95	2442.52	—	1618.09	2597.89	—	2431.42	2636.03	—	1068.08	1937.43
2号炉		2480.62	1056.21	232.67	2780.95	1041.7	41.46	2726.00	93.92	—	2371.23	1396.14	—

2 燃焼中の燃焼ガスの温度(月平均)

測定位置:燃焼室出口	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	—	880.6	878.7	—	877.6	874.8	—	881.1	882.2	—	887.4	882.7
2号炉		875.6	874.8	879.0	865.8	875.6	828.4	881.0	883.8	—	886.7	889.0	—

3 集塵機に流入する燃焼ガス温度(月平均)

測定位置:集塵機入口	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	—	180.3	180.9	—	179.3	180.2	—	181.8	181.0	—	180.7	182.9
2号炉		180.1	179.5	180.1	179.1	175.7	176.5	179.5	181.2	—	182.7	182.5	—

4 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した日

1号炉	℃	運転中は常時実施
2号炉		運転中は常時実施

5 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(月平均)

測定位置:煙道	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	ppm	—	23.9	26.8	—	27.3	28.1	—	調整中	調整中	—	13.6	9.8
2号炉		13.2	16.3	15.0	19.4	15.5	—	17.1	16.0	—	22.4	19.1	—

6 排ガス中のばい煙及びダイオキシン類の濃度

(1)ばい煙

排出ガスを採取した位置:煙突

	測定項目	単位	規制値	測定結果									
1号炉	硫酸酸化物	㎎/h	—	0.029	0.030	0.030	0.087						
	ばいじん	g/㎎N	0.08	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満						
	塩化水素	mg/㎎N	700	14	4.1	3.6	2.4						
	窒素酸化物	ppm	250	130	140	120	100						
	水銀	μg/㎎N	50	0.6	4.3	10	5.9						
	測定年月日			6月25日	9月2日	11月22日	2月21日						
	測定結果の得られた年月日			7月5日	9月13日	12月5日	3月7日						
2号炉	硫酸酸化物	㎎/h	—	0.040	0.013未満	0.025	0.015						
	ばいじん	g/㎎N	0.08	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満						
	塩化水素	mg/㎎N	700	7.9	27	4.2	2.2						
	窒素酸化物	ppm	250	140	130	130	110						
	水銀	μg/㎎N	50	29	2.3	0.68	0.79						
	測定年月日			4月25日	7月25日	10月25日	1月24日						
	測定結果の得られた年月日			5月13日	8月8日	11月8日	2月4日						

(2)ダイオキシン類

	単位	規制値	測定結果	測定年月日	測定結果の得られた年月日
1号炉	ng-TEQ/㎎N	1	0.15	R6.6.3	R6.7.2
2号炉	ng-TEQ/㎎N	1	0.29	R6.10.15	R6.11.14
1号炉	ng-TEQ/㎎N	1			
2号炉	ng-TEQ/㎎N	1			
1号炉	ng-TEQ/㎎N	1			
2号炉	ng-TEQ/㎎N	1			